

ATZ- 67/2017

### WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn:

**„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem całości na budynek usługowy (pomieszczenia biurowe) wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę miejsc postojowych”**

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

#### PYTANIA :

1. Ile okien O1 ma spełniać funkcję ppoż. E60 , gdyż wg rzutów kondygnacji 2 szt. okien na parterze mają takie oznaczenie, natomiast wg rysunku elewacji 4 szt. (parter i I p. ) i wg przedmiaru - 4 szt.?
2. Jakiego rodzaju mają być roletki materiałowe - czy mocowane do ram okiennych czy podwieszane nad oknami, jaki kolor i rodzaj tkaniny ?
3. W jakich pomieszczeniach znajdują się drzwi aluminiowe wewnętrzne DA 1 szt. 2 ?
4. Bardzo proszę o uzupełnienie rysunku zagospodarowania terenu , gdyż pod nazwą PPW-Z-01-PZT znajduje się zestawienie stolarki .

#### ODPOWIEDZI:

W dniu 20.06.2017 dokonano zmiany SIWZ gdzie zawarto szczegółowe odpowiedzi na pytania 1, 3,4 a mianowicie:

- Ad. 1. Okna O1-szt.4 (okna parteru i I p. elewacja północna) mają spełniać wymogi p.poz **EI60**.
- Ad. 2. Należy dostarczyć roletki materiałowe w kasecie, mocowane do ramy okiennej, kolor – odcień zieleni, tkanina standardowa, gładka, 100% poliester, gramatura min 175 g/m<sup>2</sup>, trwałość koloru >5; formaldehyd-0%
- Ad. 3. Drzwi aluminiowe wewnętrzne znajdują się tylko na klatce schodowej i zgodnie ze zmienioną SIWZ mają oznaczenia Ds1 i Ds2

  
KANCLERZ  
dr inż. Kazimierz Sokołowski