

Zmiana treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn:
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem całości na budynek usługowy (pomieszczenia biurowe) wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę miejsc postojowych”

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób że:
 - a) dodaje się do dokumentacji projektowej poprawny rysunek „Projektu zagospodarowania terenu”(PPW-Z-01-właściwy).
 - b) dodaje się uzgodnienie dokumentacji projektowej drenażu budynku przez MZD Kielce (WKD.613.2.120.2017)
 - c) w dokumentacji projektowej cz. Architektura i konstrukcja, rysunek PPW-A_02_rzut_parteru zmienia się szerokość drzwi prowadzących z wiatrołapu do budynku i drzwi prowadzących z wiatrołapu na klatkę schodową. W miejsce drzwi dwuskrzydłowych o szerokości 175 cm i jednoskrzydłowych szerokości 120 cm w świetle muru wprowadza się: drzwi dwuskrzydłowe o jednakowej szerokości 140 cm w świetle muru (drzwi po otwarciu muszą mieć minimum 120cm w świetle ościeży przy czym jedno skrzydło musi mieć min 90cm). Dla drzwi prowadzących do budynku wymagana jest odporność ogniowa EI60, dla drzwi prowadzących na klatkę schodową nie wymagana jest odporność ogniowa. Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, przeszklone szkłem bezpiecznym.
 - d) w dokumentacji projektowej cz. Architektura i konstrukcja zmienia się 4 szt. okien 01 (okna parteru i I p. elewacja północna) z odporności E60 na odporność ogniową EI60. Dla czytelności wprowadzonych zmian opisanych w pkt c i d zamieszczamy uaktualnione zestawienie stolarki (PPW-A_10_uaktualnione_zestawienie_stolarki)
2. Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia w/w zakresu robót w swoich ofertach.
3. W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do 30.06.2017r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2017r. o godz. 12:30.

KANCLERZ

dr inż. Kazimierz Sokołowski